

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 418**  
**об устранении причин и условий, способствовавших совершению**  
**административного правонарушения**

г. Гатчина

«14» октября 2016 г.

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Гатчинском районе Васев Николай Анатольевич

**рассмотрев материалы дела по постановлению по делу об административном правонарушении № 420 от 14.10.2016г.**

в отношении:

**Администрации Муниципального образования Вырицкое городское поселение**  
**Гатчинского муниципального района Ленинградской области**

**юридический адрес:** Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Оредежская, д. 7

**место нахождения и тел.** Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Оредежская, д. 7

**тел.:** 88137162544

**реквизиты юридического лица:** ИНН 4705031118 ОГРН 1054701274154

р/с № 40204810300000002316 в отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург БИК 044106001 КПП 470501001

Глава администрации Васильев Андрей Анатольевич

**выявлены нарушения законодательства РФ в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в сфере защиты прав потребителей:**

В ходе плановой выездной проверки в отношении Администрации Муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, проводимой с 07.06.2016 г. с 10-00 час. по 05.07.2016 г. 15-00 час., по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Оредежская, д. 7, выявлены нарушения требований действующих санитарных правил, а именно:

1. Генеральная схема санитарной очистки Вырицкого городского поселения не разработана, что является нарушением п.1.2. СанПиН №42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест».

2. На территории домовладений не выделены специальные площадки (с водонепроницаемым покрытием и желательной огражденной зелёными насаждениями) для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта, что является нарушением ст.22 Федерального Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. п.2.1.3 СанПиН №42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест».

3. На территории Вырицкого городского поселения не осуществляется мониторинг состояния почвы в жилых зонах, что является нарушением ст.22 Федерального Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.6.7 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

4. Не все рабочие места с ПЭВМ оборудованы с соблюдением требований СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 к организации и оборудованию рабочих мест с ПЭВМ для взрослых пользователей, а именно:

- Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволять изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) следует выбирать с учетом роста пользователя, характера и продолжительности работы с ПЭВМ.

- Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию.

- Рабочее место пользователя ПЭВМ следует оборудовать подставкой для ног, имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20°. Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм., что является нарушением п. п. 9.6, 10.4, 10.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

5. В помещениях администрации организовано 11 рабочих мест с ПЭВМ. Не представлены результаты лабораторно-инструментальных исследований на рабочих местах оборудованных ПЭВМ в кабинетах администрации (измерения параметров микроклимата, ЭМИ, количества аэроионов, что является нарушением ст.32 Федерального Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п.4.1, 4.5, 7.1, 14.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»)

6. В организации не разработана и не утверждена программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с требованиями пунктов 1.5, 2.4 – 2.7, 3.1-3.9, 4.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

7. В ходе проверки представлены результаты специальной оценки условий труда выполненные ООО «Северо-Западный центр охраны труда» в 2016 г. на 29 рабочих местах по результатам у водителей итоговый по вредному фактору тяжесть и напряжённость трудового процесса, класс условий труда 3.1 (вредный и опасный).

Технологические процессы не должны вызывать утомление и перенапряжение физиологических функций организма работающих. Показатели тяжести и напряженности трудового процесса при выполнении производственных операций должны находиться в пределах оптимальных и допустимых величин и соответствовать требованиям действующих нормативов по оценке и классификации условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса, данное требование не соблюдается, что является нарушением п. 10.23 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту».

8. В соответствии с протоколами проведения исследований (испытаний) и измерения световой среды ООО «Северо-Западный центр охраны труда» № 3-О-3111/16 от 23.06.2016 г. уровень искусственной освещённости на рабочем месте с ПЭВМ в кабинете заместителя главы по вопросам ЖКХ, строительства и транспорта не соответствует нормируемым величинам факт. 201 лк, при нормативном значении 500 лк.

В соответствии с протоколами проведения исследований (испытаний) и измерения световой среды № 5-О-3111/16 от 23.06.2016 г. уровень искусственной освещённости на рабочем месте с ПЭВМ в кабинете начальника отдела по территориальному планированию не соответствует нормируемым величинам факт. 202 лк, при нормативном значении 500 лк.

В соответствии с протоколами проведения исследований (испытаний) и измерения световой среды № 6-О-3111/16 от 23.06.2016 г. уровень искусственной освещённости на рабочем месте с ПЭВМ в кабинете начальника отдела правовых и имущественных вопросов не соответствует нормируемым величинам факт. 227 лк, при нормативном значении 500 лк.

В соответствии с протоколами проведения исследований (испытаний) и измерения световой среды № 7-О-3111/16 от 23.06.2016 г. уровень искусственной освещённости на рабочем месте с ПЭВМ в кабинете начальника сектора ЖКХ не соответствует нормируемым величинам факт. 239 лк, при нормативном значении 500 лк.

В соответствии с протоколами проведения исследований (испытаний) и измерения световой среды № 9-О-3111/16 от 23.06.2016 г. уровень искусственной освещённости на рабочем месте с ПЭВМ в кабинете главного специалиста по основной деятельности не соответствует нормируемым величинам факт. 202 лк, при нормативном значении 500 лк.

В соответствии с протоколами проведения исследований (испытаний) и измерения световой среды № 12-О-3111/16 от 23.06.2016 г. уровень искусственной освещённости на рабочем месте с ПЭВМ в кабинете ведущего специалиста отдела правовых и имущественных вопросов не соответствует нормируемым величинам факт. 243 лк, при нормативном значении 500 лк.

В соответствии с протоколами проведения исследований (испытаний) и измерения световой среды № 15-О-3111/16 от 23.06.2016 г. уровень искусственной освещённости на рабочем месте с ПЭВМ в кабинете ведущего специалиста отдела правовых и имущественных вопросов не соответствует нормируемым величинам факт. 205 лк, при нормативном значении 500 лк.

В соответствии с протоколами проведения исследований (испытаний) и измерения световой среды № 16-О-3111/16 от 23.06.2016 г. уровень искусственной освещённости на рабочем месте с ПЭВМ в кабинете ведущего специалиста по территориальному планированию не соответствует нормируемым величинам факт. 207 лк, при нормативном значении 500 лк.

В соответствии с протоколами проведения исследований (испытаний) и измерения световой среды № 18-О-3111/16 от 23.06.2016 г. уровень искусственной освещённости на рабочем месте с ПЭВМ в кабинете специалиста первой категории сектора ЖКХ не соответствует нормируемым величинам факт. 206 лк, при нормативном значении 500 лк.

В соответствии с протоколами проведения исследований (испытаний) и измерения световой среды № 19-О-3111/16 от 23.06.2016 г. уровень искусственной освещённости на рабочем месте с ПЭВМ в кабинете специалиста 1 категории отдела правовых и имущественных вопросов не соответствует нормируемым величинам факт. 240 лк, при нормативном значении 500 лк.

В соответствии с протоколами проведения исследований (испытаний) и измерения световой среды № 20-О-3111/16 от 23.06.2016 г. уровень искусственной освещённости на рабочем месте с ПЭВМ в кабинете главного специалиста не соответствует нормируемым величинам факт. 202 лк, при нормативном значении 500 лк.

В соответствии с протоколами проведения исследований (испытаний) и измерения световой среды № 21-О-3111/16 от 23.06.2016 г. уровень искусственной освещённости на рабочем месте с ПЭВМ в кабинете ведущего специалиста сектора ЖКХ не соответствует нормируемым величинам факт. 209 лк, при нормативном значении 500 лк.

В соответствии с протоколами проведения исследований (испытаний) и измерения световой среды № 22-О-3111/16 от 23.06.2016 г. уровень искусственной освещённости на рабочем месте с ПЭВМ в кабинете ведущего специалиста сектора ЖКХ не соответствует нормируемым величинам факт. 207 лк, при нормативном значении 500 лк.

В соответствии с протоколами проведения исследований (испытаний) и измерения световой среды № 23-О-3111/16 от 23.06.2016 г. уровень искусственной освещённости на рабочем месте с ПЭВМ в кабинете специалиста отдела по территориальному планированию не соответствует нормируемым величинам факт. 204 лк, при нормативном значении 500 лк, что является нарушением, что является нарушением ст.24 Федерального Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г п. п.3.2, 6.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

9. В штате 2 водителя, предрейсовые медицинские осмотры производятся на договорной основе с гражданкой Соболевой Верой Ильиничной договор №б/н от 18.07.2016 г.

Предрейсовые медицинские осмотры проводятся в кабинете расположенном в административно-бытовом корпусе. В соответствии с п. 1.3. раздела 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Медицинская деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обязательным условием для принятия решения о выдаче лицензии является представление соискателем лицензии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления деятельности. Администрацией Вырицкого городского поселения указанные требования не соблюдаются, что является нарушением Федерального Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. IV ст.40, п. 1.3. раздела 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Юридическое лицо Администрация Муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области совершило административное правонарушение, предусмотренное **ст.6.4 КоАП РФ**.

На основании ст. 29.13 КоАП РФ вношу представление Администрации Муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области с целью устранения выявленных нарушений.

#### ПРЕДЛАГАЮ:

1. Обеспечить выполнение мероприятий по устранению выявленных нарушений в сроки установленные предписанием № 207 от 30.09.2016 г. главного врача территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском районе Васева Н.А.

2. О выполнении Представления необходимо сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском районе в соответствии с ч.2 ст.29.13 КоАП РФ, в установленный законом месячный срок, по адресу: г.Гатчина, ул. Карла Маркса д.44А

На основании ст. 19.6 КоАП РФ, непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда, в порядке следующего производства

Начальник  
территориального отдела



Н.А.Васев

Представление № 418 от 14.10.2016 г. получил: дата 14.10.2016 г.

По доверенности начальник отдела правовых и имущественных вопросов Кузьмин Максим Александрович.

Отметка о высылке заказным письмом № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(подпись)